



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ  
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ  
ПО КРАСНОДАРСКОМУ КРАЮ  
Отдел надзорной деятельности  
и профилактической работы  
Тихорецкого района

ул. Энгельса, д.76-А, г. Тихорецк, 352120  
телефон: 7-21-01 факс: 7-21-01 (код 886196)

28.07.2022 № 492 - 9 - 47 - 16

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ г.

Заведующей МБДОУ ДС №18  
«Радуга»  
г.Тихорецка  
МО Тихорецкого района  
Корецкой Л.В.

Краснодарский край, г. Тихорецк  
ул. Ляпидевского, 16.  
352120

**ПРЕДСТАВЛЕНИЕ**  
**об устранении причин и условий, способствующих совершению**  
**административного правонарушения**

Я, начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы Тихорецкого района майор внутренней службы Панченко Иван Сергеевич, при рассмотрении постановления по делу об административном правонарушении № 28/12 от 28.07.2022 года в отношении юридического лица муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад комбинированного вида №18 «Радуга» города Тихорецка муниципального образования Тихорецкий район, расположенного по адресу: 352120 Краснодарский край, Тихорецкий район, город Тихорецк, улица Ляпидевского, 16.

Установил, что в период проведения плановой проверки с 12.07.2022 года по 22.07.2022 года юридическое лицо муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад комбинированного вида №18 «Радуга» города Тихорецка по адресу: Краснодарский край, Тихорецкий район, город Тихорецк, улица Ляпидевского, 16 в здании детского садика нарушило требования пожарной безопасности в РФ, а именно:

- Не исправлен внутренний противопожарный водопровод в здании ДС №18 «Радуга», значение давления противопожарного водопровода составило 0,01 Мпа. (ст. 6 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 48 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утв. Постановлением Правительства Российской Федерации 16 сентября 2020 г. № 1479).

чем совершено административное правонарушение, предусмотренное частью 1 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.


На основании изложенного, руководствуясь ст.23.34; 29.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, **Вам необходимо:**

1. Рассмотреть настоящее представление и разработать комплекс мер, направленных на устранение выявленных нарушений требований пожарной безопасности и недопущению их впредь.

2. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах в течение **1 (одного) месяца** с момента получения данного представления Вам необходимо сообщить должностному лицу, вынесшему представление.

В соответствии со ст.19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, предусмотрена административная ответственность.

Начальник ОНД и ПР Тихорецкого района  
майор внутренней службы




(подпись лица, вынесшего представление)

И.С. Панченко

(Ф.И.О.)

Копию получил:  
Законный представитель юридического лица



Л.В. Корецкая

(подпись, Ф.И.О., должность лица получившего представление)

« 28 » июля 2022 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 519259607574593999952456277565694459464737450483

Владелец Корецкая Любовь Валерьевна

Действителен с 01.06.2023 по 31.05.2024