

Начальнику ОНД и ПР
Тихорецкого района
майору внутренней службы
И.С.Панченко

О принятых мерах по
устранению нарушений

Администрация МБДОУ № 18 «Радуга» г. Тихорецка сообщает об
устранении административных правонарушений (основание представление
ОНД и ПР Тихорецкого района № 492-9-47-16 от 28.07.2022)

№ п/п	Выявленные нарушения	Принятые меры по устранению нарушений	Срок исполнения
1	Не исправен внутренний пожарный водопровод в здании МБДОУ №18 «Радуга» г.Тихорецка, значение давления составило 0,01 Мпа	Произведен ремонт насоса, значение давления составляет 2,0	сентябрь 2022 год

Заведующий МБДОУ №18
«Радуга» г. Тихорецка

Л.В.Корецкая